



Oggetto: affidamento diretto degli interventi di adeguamento dell'impianto di ventilazione nei locali di risonanza magnetica del Presidio Ospedaliero di Vimercate.

Ufficio Proponente:	S.S. Progettazione
Istruttore della pratica:	Fert Alvino
Responsabile del procedimento:	Fert Alvino
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Fert Alvino
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Fert Alvino



Oggetto: affidamento diretto degli interventi di adeguamento dell'impianto di ventilazione nei locali di risonanza magnetica del Presidio Ospedaliero di Vimercate.

Il DIRETTORE della S.S. Progettazione

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con delibera del Direttore Generale n. 3 del 4 gennaio 2024:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che ASST Brianza è beneficiaria di finanziamenti PNRR destinati all'acquisto di "grandi apparecchiature" come previsto dalla missione PNRR M6.C2.1.2 e dalla DGR n. 6429 del 23 maggio 2022;

DATO ATTO che tra le grandi apparecchiature da installare ASST Brianza ha previsto l'acquisto di una nuova risonanza magnetica da collocare presso la Radiologia del Presidio Ospedaliero di Vimercate, in sostituzione dell'esistente;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con DGR N° XI/7061 del 03/10/2022, ha finanziato l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari all'inserimento delle "grandi apparecchiature" nelle diverse sedi aziendali per un importo di € 1.121.971,00 €;

DATO ATTO che l'installazione della nuova risonanza magnetica di Vimercate è stata effettuata dall'impresa RVM Impianti srl, la quale ha partecipato alla procedura Sintel, pubblicata da ASST Brianza, offrendo uno sconto pari all' 1% sull'importo posto a base di gara, rimodulando l'importo dei lavori in € 78.187,46, oneri della sicurezza compresi, oltre iva 22%;

CONSIDERATO che, per l'attivazione della nuova risonanza magnetica, il servizio di fisica sanitaria, ha richiesto una verifica dei ricambi d'aria minimi presenti nel locale (sala numero 2) in cui è stata installata la nuova risonanza magnetica mediante misurazione delle portate in termini di m³/h;

DATO ATTO che la verifica effettuata ha rilevato un fisiologico decadimento dell'impianto dovuto alla vetustà dello stesso e fatto emergere la necessità di procedere con un adeguamento;

PRESO ATTO che la verifica effettuata nella sala numero 2 ha dato esito negativo, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto una verifica anche nella sala numero 1 (sala adiacente e realizzata contestualmente alla sala numero 2 con la medesima tecnologia) al fine di evidenziare criticità analoghe (decadimento del rendimento dovuto alla vetustà);



CONSIDERATA la necessità di procedere con l'adeguamento di entrambe le sale il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto all'Impresa RVM Impianti srl di quantificare l'importo dei lavori necessari ad aumentare le portate d'aria mediante inserimento di suppletiva griglia di areazione e modifica della gabbia di Faraday;

DATO ATTO che l'Impresa RVM Impianti srl ha quantificato gli interventi di adeguato di entrambe le sale, con contestuale rilascio delle certificazioni richieste dal Servizio di Fisica Sanitaria, in € 8.662,00 iva 22% compresa;

CONSIDERATO che l'art. 50 del D.lgs 36/2023 prevede "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto vantaggioso per la Stazione Appaltante procedere all'affidamento diretto per i seguenti motivi:

- necessità di attivare la nuova risonanza magnetica in tempi rapidi per consentire il ripristino del pieno regime funzionale del reparto di diagnostica per immagini;
- possibilità da parte dell'Impresa RVM Impianti srl di effettuare contestualmente i controlli, eventuali regolazioni e rilasciare le certificazioni richieste dalla normativa vigente;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento di integrazione discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo pari ad € 8.662,00 iva 22% inclusa, come di seguito riportato:

bil	ser	conto	descrizione	dcr	2024
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2216635VIR	€ 8.662,00

VISTA l'attestazione di regolarità economica e contabile;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate

1. di confermare la necessità di effettuare gli interventi finalizzati a garantire il rispetto dei parametri di legge in termini di portate d'aria (m³/h) all'interno delle sale di risonanza magnetica del presidio ospedaliero di Vimercate;
2. di confermare l'esecuzione delle opere necessarie ad adeguare le sale di risonanza magnetica (sala numero 1 e sala numero 2) all'impresa RVM Impianti srl;
3. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha scelto di procedere all'affidamento diretto dei lavori, come consentito dall'art. 50 del D.lgs 36/2023 al fine di ridurre il più possibile le tempistiche di adeguamento e permettere, vista l'esperienza pregressa dell'Impresa nella gestione di attività analogie, di avere mediante l'attivazione di



un unico operatore economico lavori, verifiche e rilascio delle certificazioni;

4. di confermare che dall'adozione del presente provvedimento di integrazione discendono oneri a carico dell'Azienda per un totale complessivo pari ad € 8.662,00 iva 22% inclusa, come di seguito riportato:

bil	ser	conto	descrizione	dcr	2024
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2216635VIR	€ 8.662,00

5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Fert Alvino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate